

検査結果表 特記事項欄の記載方法について

1(18)駆動装置等の耐震対策・2(3)主索について、解消した場合の特記事項欄の記入統一のお願い

※行政指導: 特記事項欄の耐震進捗状況の記載内容がパッと見て分かるようにしてほしい!!

○既存不適格を解消した場合の特記事項への記入例

作成要領(2022年版)P27抜粋

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	14耐震の実施済	令和〇年〇月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	ロープガード等の状況	ロープガード未設置(09耐震)	ロープガード設置済(09耐震)	令和〇年〇月
2(3)	主索	主索の径の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	14耐震の実施済	令和〇年〇月
2(3)	主索	主索の径の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	構造計算により第1047号に適合(14耐震)	令和〇年〇月

※ 改善策の具体的な内容には09耐震、14耐震の施工等を記載願います。

検査結果表 特記事項欄の記載方法について

実際は・・・各報告会社で記載内容がバラバラ

(A社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	現行法規に合わせた耐震対策の施工済	令和4年4月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	ローフガード等の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	現行法規に合わせた耐震対策の施工済	令和4年4月

(B社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	ローフガード等の状況	ローフガイド等が取り付けられていない	現行法規に合致する対策を施工済	令和4年4月

(C社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	平20国告第1494号の基準を満足していない	令第129条の規定に適合する対策の施工	令和4年4月

(D社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	令第129条の規定に適合する対策の施工	令和4年4月

検査結果表 特記事項欄の記載方法について

今後は・・・記載内容を統一下さい。

(A社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	現行法規に合わせた耐震対策の施工済	令和4年4月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	ロープガード等の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	現行法規に合わせた耐震対策の施工済	令和4年4月

正しい記入例

1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	14耐震の実施済	令和4年4月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	ロープガード等の状況	ロープガード未設置(09耐震)	ロープガード設置済(09耐震)	令和4年4月

(B社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	ロープガード等の状況	ロープガイド等が取り付けられていない	現行法規に合致する対策を施工済	令和4年4月

正しい記入例

1(18)	駆動装置等の耐震対策	ロープガード等の状況	ロープガード未設置(09耐震)	ロープガード設置済(09耐震)	令和4年4月
-------	------------	------------	-----------------	-----------------	--------

検査結果表 特記事項欄の記載方法について

今後は・・・記載内容を統一下さい。

(C社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	ロープガード等の状況	平20国告第1494号の基準を満足していない	令第129条の規定に適合する対策の施工	令和4年4月

正しい記入例

1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	14耐震の実施済	令和4年4月
-------	------------	---------------------	--------------------	----------	--------

(D社)特記事項の記入例

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	令第129条の規定に適合する対策の施工	令和4年4月

正しい記入例

1(18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	14耐震の実施済	令和4年4月
-------	------------	---------------------	--------------------	----------	--------

※ 協議会としては返却対象ではありませんが、今後の行政指導によっては返却対象になる可能性があります。ご注意ください。