別記第三号(A4)　　【段差解消機】

検査結果表
(第1第1項第3号に規定する昇降機)

当該検査に関与した検査者		氏 名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

昇降機番号	

番号	検査項目				検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	**駆動装置(油圧式以外)**								
(1)	電動機					—		—	
(2)	減速機					—		—	
(3)	ブレーキ			制動力 イ. かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 積載荷重の1.25倍の荷重 (　　kg) 定格速度 (　　m/min) ロ. かごが無積載において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 制動距離の基準値(　　mm)	mm		—		—	
(4)	駆動方式	ロープ式・巻胴式	主索	径の状況 最も摩耗した主索の番号 (　　) 直径 (　　mm)未摩耗直径(　　mm)	%				
				素線切れ 最も摩損した主索の番号 (　　) 該当する素線切れ判定基準 (　　) 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下	1よりピッチ内の素線切れ数　　本 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　　本				
				錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 (あり・なし) 谷部が赤錆色に見える主索の番号(　　) 直径 (　　mm)未摩耗直径(　　mm) 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 (　　)	% 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　　本				
				主索本数(　　本) 要重点点検の主索の番号(　　)　要是正の主索の番号 (　　)					
		ラックピニオン式							
		チェーンスプロケット式		鎖の摩耗 測定長さ(　　mm) 基準長さ (　　mm)	%				
		チェーンラックピニオン式		鎖の摩耗 測定長さ(　　mm) 基準長さ (　　mm)	%				
2	**駆動装置(油圧式)**								
(1)	空転防止装置					—		—	
(2)	油圧パワーユニット	油圧パワーユニットの取付けの状況				—		—	
(3)		電動機及びポンプ				—		—	
(4)		圧力計				—		—	
(5)		安全弁		銘板値(安全弁の作動圧力　　MPa) (常用圧力　　MPa) 測定値(安全弁の作動圧力　　MPa)	常用圧力の　　%		—		—	
(6)		逆止弁					—		—	
(7)		流量制御弁					—		—	
(8)		油タンク及び圧力配管					—		—	
(9)		作動油温度抑制装置					—		—	
(10)	ストップバルブ						—		—	
(11)	高圧ゴムホース								

登録番号	— —

番号	検査項目				検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
(12)	圧力配管					—			
(13)	パンタグラフ式（下枠及びアーム）					—			
(14)	プランジャー					—			
(15)	プランジャーストッパー					—		—	
(16)	シリンダー					—			
(17)	主索又は鎖	主索	径の状況 最も摩耗した主索の番号（　　） 直径（　　mm）未摩耗直径（　　mm）	%					
			素線切れ 最も摩損した主索の番号（　　） 該当する素線切れ判定基準（　　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下	1よりピッチ内の素線切れ数　　本 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　　本					
			錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （あり・なし）	%					
			谷部が赤錆色に見える主索の番号（　　） 直径（　　mm）未摩耗直径（　　mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （　　）	1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　　本					
			主索本数（　　本） 要重点点検の主索の番号（　　）　要是正の主索の番号（　　）						
		鎖	摩耗　最も摩耗した鎖の番号（　　） 測定長さ（　　mm）基準長さ（　　mm）	伸び　　%					
			鎖本数（　　本） 要重点点検の鎖の番号（　　）　要是正の鎖の番号（　　）						
(18)	主索又は鎖の伸び					—		—	
(19)	主索又は鎖の張り					—		—	
(20)	主索又は鎖の取付部					—			
(21)	主索又は鎖の緩み検出装置					—			
3	**共通**								
(1)	救出装置					—		—	
(2)	制御器	開閉器及び遮断器				—		—	
(3)		接触器、継電器及び運転制御用基板						—	
(4)		ヒューズ				—		—	
(5)		絶縁　電動機の回路（300V以下・300V超）		MΩ		—		—	
		制御器等の回路の300Vを超える回路		MΩ					
		制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路		MΩ					
		制御器等の回路の150V以下の回路		MΩ					
(6)		接地				—		—	
(7)	耐震対策					—			
(8)	速度　定格速度（　　m／min）		上昇　　m/min 下降　　m/min			—		—	
4	**かご室**								
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床					—			
(2)	かごの戸又は可動式の手すり					—			
(3)	かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ					—			
(4)	かご操作盤及び表示器					—		—	
(5)	リモートコントロールスイッチ					—		—	
(6)	外部への連絡装置							—	
(7)	非常停止スイッチ					—		—	
(8)	用途、積載量及び最大定員の標識					—			
(9)	車止め					—		—	

登録番号	— —

番号	検　査　項　目	検査結果				担当検査者番号
		指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
(10)	かごの床先と出入口の床先との水平距離		—			
(11)	かご非常止め装置 形式　速度検出式・緩み検出式		—		—	
(12)	かごのガイドシュー等		—			
(13)	かごの折りたたみ機構		—		—	
(14)	かごの着脱機構		—		—	
(15)	運転キー		—		—	
5	**乗り場及び昇降路**					
(1)	乗り場の操作盤		—		—	
(2)	乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ		—			
(3)	ドアロック		—		—	
(4)	非常停止スイッチ		—		—	
(5)	乗り場の戸又は可動式の手すり		—			
(6)	ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ		—		—	
(7)	移動ケーブル及びトロリー		—		—	
(8)	昇降路側壁等の囲い		—			
(9)	ガイドレール及びレールブラケット		—			
(10)	ガイドレール、駆動装置等のカバー		—		—	
(11)	障害物検出装置		—		—	
(12)	折りたたみレール		—		—	
6	**上記以外の検査項目**					

特記事項

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月

登録番号	— —