別記第二号（Ａ４）　　【油圧エレベーター】

検査結果表
（第１第１項第２号に規定する昇降機）

当該検査に関与した検査者		氏　名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

昇降機番号	

番号	検　査　項　目				検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	**機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)**								
(1)	機械室への通路及び出入口の戸					—			
(2)	機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等					—			
(3)	救出装置					—			
(4)	制御器	開閉器及び遮断器				—		—	
(5)	制御器	接触器、継電器及び運転制御用基板	電動機主回路用接触器の主接点 主接点を目視等により確認	適・否・確認不可				—	
			フェールセーフ設計（該当する・該当しない） 交換基準 イ. 製造者が指定する交換基準 （　　） ロ. やむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準 （　　）	最終交換日 　年　月　日					
(6)	制御器	ヒューズ				—		—	
(7)	制御器	絶縁	電動機の回路（300V以下・300V超） 制御器等の回路の300Vを超える回路 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 制御器等の回路の150V以下の回路	MΩ MΩ MΩ MΩ		—		—	
(8)	制御器	接地				—		—	
(9)	空転防止装置					—		—	
(10)	階床選択機					—		—	
(11)	油圧パワーユニット	電動機及びポンプ				—		—	
(12)	油圧パワーユニット	圧力計				—		—	
(13)	油圧パワーユニット	安全弁	常用圧力銘板値　（　　MPa） 作動圧力測定値　（　　MPa）	常用圧力の　　%		—		—	
(14)	油圧パワーユニット	逆止弁				—		—	
(15)	油圧パワーユニット	流量制御弁				—		—	
(16)	油圧パワーユニット	油タンク及び圧力配管				—		—	
(17)	油圧パワーユニット	作動油温度抑制装置				—		—	
(18)	ストップバルブ					—		—	
(19)	高圧ゴムホース								
(20)	駆動装置等の耐震対策					—			
2	**共通**								
(1)	圧力配管					—			
(2)	調速機	過速スイッチの作動速度（定格速度の　　%）		m/min				—	
	調速機	キャッチの作動速度　（定格速度の　　%）		m/min					
					登録番号	—	—		

番号	検査項目				検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
(3)	主索又は鎖	主索	径の状況 最も摩耗した主索の番号（　　） 直径（　　mm）未摩耗直径（　　mm）	％					
			素線切れ 最も摩損した主索の番号（　　） 該当する素線切れ判定基準（　　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下	１よりピッチ内の素線切れ数　　本 １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数　　本					
			錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （ あり・なし ） 谷部が赤錆色に見える主索の番号（　　） 直径（　　mm）未摩耗直径（　　mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （　　）	％ １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数　　本					
			主索本数（　　本） 要重点点検の主索の番号（　　）　要是正の主索の番号（　　）						
		鎖	摩耗　最も摩耗した鎖の番号（　　） 測定長さ（　　mm）基準長さ（　　mm）	伸び　％					
			鎖本数（　　本） 要重点点検の鎖の番号（　　）　要是正の鎖の番号（　　）						
(4)	主索又は鎖の張り					—		—	
(5)	主索又は鎖及び調速機ロープの取付部					—			
(6)	主索又は鎖の緩み検出装置					—			
(7)	はかり装置					—			
(8)	プランジャー					—			
(9)	プランジャーストッパー					—		—	
(10)	シリンダー					—			
(11)	防火区画貫通部					—		—	
(12)	速度	定格速度（上昇）（　　m/min） 定格速度（下降）（　　m/min）		上昇　　m/min 下降　　m/min		—		—	
(13)	戸開走行保護装置					—			
(14)	地震時等管制運転装置					—			
(15)	降下防止装置					—		—	
(16)	換気設備等					—		—	
(17)	制御盤扉					—		—	
3	**かご室**								
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床					—			
(2)	かごの戸及び敷居					—			
(3)	かごの戸のスイッチ					—		—	
(4)	戸開き状態において作動する予圧装置					—		—	
(5)	床合わせ補正装置及び着床装置 （戸開き状態において作動する再床合わせ装置： 有 ・ 無 ）					—		—	
(6)	ドアゾーン行き過ぎ制限装置					—		—	
(7)	車止め、光電装置等							—	
(8)	かご操作盤及び表示器					—			
(9)	外部への連絡装置							—	
(10)	かご内の停止スイッチ					—		—	
(11)	用途、積載量及び最大定員の標識					—		—	
(12)	かごの照明装置					—			
(13)	停電灯装置					—			
(14)	かごの床先					—			
					登録番号		—	—	

番号	検　査　項　目			検査結果				担当検査者番号
				指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
4	**かご上**							
(1)	かご上の停止スイッチ				—		—	
(2)	頂部安全距離確保スイッチ				—		—	
(3)	上部リミット（強制停止）スイッチ				—		—	
(4)	プランジャーリミットスイッチ				—		—	
(5)	プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間		mm		—		—	
(6)	頂部綱車				—		—	
(7)	プランジャー頂部綱車及び鎖車				—		—	
(8)	プランジャーのガイドシュー等				—		—	
(9)	調速機ロープ	径の状況 直径　（　　mm）未摩耗直径（　　mm）	%				—	
		素線切れ 該当する素線切れ判定基準（　　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合　70%超・70%以下						
		錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （　あり・なし　） 直径　（　　mm）未摩耗直径（　　mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （　　）	% %					
(10)	かごの非常救出口				—			
(11)	かごのガイドシュー等				—		—	
(12)	ガイドレール及びレールブラケット				—		—	
(13)	施錠装置							
(14)	昇降路における壁又は囲い				—			
(15)	乗り場の戸及び敷居				—			
(16)	昇降路内の耐震対策				—			
(17)	移動ケーブル及び取付部				—		—	
(18)	かごの戸の開閉機構				—		—	
(19)	かごの枠				—		—	
5	**乗り場**							
(1)	押しボタン等及び表示器				—		—	
(2)	非常解錠装置						—	
(3)	乗り場の戸の遮煙構造				—			
(4)	昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造				—		—	
(5)	屋上の昇降路の開口部の戸				—		—	
(6)	屋上の柵及び警報装置				—		—	
(7)	制御盤扉				—		—	
6	**ピット**							
(1)	保守用停止スイッチ				—		—	
(2)	底部安全距離確保スイッチ				—		—	
(3)	下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ				—		—	
(4)	緩衝器及び緩衝材	形式　ばね式・油入式・緩衝材						
		劣化の状況	適・否				—	
		作動の状況（油入式のものに限る）	適・否					
		油量の状況（油入式のものに限る）	適・否					
(5)	張り車				—		—	
				登録番号	—	—		

番号	検　査　項　目	検査結果				担当検査者番号
		指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
(6)	ピット床		—		—	
(7)	かご非常止め装置 形式　早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式				—	
(8)	かご下綱車		—		—	
(9)	シリンダー下の綱車		—		—	
(10)	移動ケーブル及び取付部		—		—	
(11)	ピット内の耐震対策		—			
(12)	かごの枠		—		—	
7	**上記以外の検査項目**					

特記事項

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月

登録番号	— —